Energie - Technik Meier AG
Gewerbehallenstrasse 4 ,8304 Wallisellen , Tel: 044 300 64 64 Fax: 044 300 64 00



GZK 7461 TT / Brugg

Abmessung: 800 x 700 x 230 mm
Aussparung: 820 x 720 x 260 mm

Bestückung

1 Hauptsicherung 3P 160A
1 Neutralleitertrenner NTK 161 / SB
1 Steuersicherung 1P+N 10A pl.
1 Zählerplatz komplett
1 Empfängerplatz komplett
1 Zugentlastungsschiene
1 T+T Abteil mit Novopanplatte

Ansicht von oben



Ansicht von unten



Einführungslöcher für Elektrorohre Gebiet EW Brugg

Distanz Rückwand bis Mitte Rohreinführung : 70 mm
Bohrung Rohreiführung : ∅ 62 mm

Alle Bohrungen : ∅ 40 mm